



JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
ARAS 11, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)
JALAN SULTAN SALAHUDDIN
50480 KUALA LUMPUR

Telefon : (03) - 2618 9958
Faks : (03) - 2618 9844
Laman Web : <https://www.jkr.gov.my>

KELULUSAN BERSYARAT

Ruj. Kami : (05) dlm. JKRL (PM) 5/1/4-18 Jld. 2
Tarikh : 27 Januari 2022

Nonferrous Metalcast Sdn. Bhd.
Lot PT 3963, Batu Karang,
31900 Kampar,
PERAK DARUL RIDZUAN.

Tuan,

Perkara : GALVANIZED STEEL CONDUIT ACCESSORIES

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa barangan tuan yang terkandung dalam Laporan Ujian SIRIM seperti berikut telah disenaraikan ke dalam senarai Bahan-Bahan JKR Elektrik sebagai **pengilang/pembekal** yang berdaftar, **tertakluk kepada syarat-syarat seperti di muka surat 2.**

Nama dan Alamat	Perihal Barangan	No. Sijil:
		Tarikh Tamat:
		Rujukan:
NONFERROUS METALCAST SDN. BHD. LOT PT 3963, BATU KARANG, 31900 KAMPAR, PERAK DARUL RIDZUAN. TEL: 05 - 466 9437 FAX: 05 - 466 4030 EMEL: nmkpr09@gmail.com	<u>GALVANIZED STEEL CONDUIT ACCESSORIES</u> JENAMA: NMC MODEL: SEPERTI LAMPIRAN CATATAN: SEPERTI LAMPIRAN	NO. SIJIL : SEPERTI LAMPIRAN
		TARIKH TAMAT: 15.02.2023
		RUJUKAN STANDARD: MS 61386-21:2010
NEGARA PENGILANG: MALAYSIA		

Sekian, terima kasih.

" WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030 "

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menjalankan amanah,

(Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII)
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia.



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO.: QMS 03597



CERTIFIED TO ISO 14001:2015
CERT. NO.: EMS 00227



CERTIFIED TO ISO 45001:2018
CERT. NO.: OHS 00604



CERTIFIED TO ISO 50001:2018
CERT. NO.: EnMS 00111

Syarat-syarat Senarai Kelulusan Bahan-Bahan JKR Elektrik.

- 1 Senarai tersebut adalah untuk digunakan oleh Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR sahaja dan tidak boleh digunakan untuk apa jua pengiklanan atau untuk apa jua tujuan lain. Sila hubungi pejabat ini sekiranya terdapat sebarang kemusykilan berkaitan dengan perkara ini.
- 2 Untuk mendapat penyenaiaan tambahan ke atas sebarang model, pertukaran, pengubahsuaian dan sebagainya ke atas barangan sedia ada, tuan hendaklah memohon ke pejabat ini secara bertulis berkaitan perkara tersebut. Pejabat ini tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul berpunca daripada kegagalan pihak tuan memenuhi syarat-syarat tersebut.
- 3 Sekiranya tuan ingin kekalkan barangan tuan di dalam senarai JKR, tuan hendaklah memastikan ke semua kelulusan seperti Perakuan Suruhanjaya Tenaga, Lesen Pensijilan SIRIM dan Sijil Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang mana berkenaan masih belum tamat tempohnya. Tuan hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperbaharui berserta Borang Akuan yang diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah sepanjang tempoh pendaftaran sebagai syarat untuk mengekalkan barangan berkenaan dalam senarai kelulusan.
- 4 **Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR berhak untuk menarik balik kelulusan pendaftaran sekiranya barangan ini tidak lagi mematuhi standard, spesifikasi, kualiti barangan yang dibekalkan tidak seperti berdaftar, gagal dalam pengujian dan/atau gagal mengemukakan perkara dalam para tiga (3) di atas.**
- 5 Sila ambil perhatian bahawa pihak tuan hendaklah memastikan pembaharuan pendaftaran dibuat **tiga bulan** sebelum tarikh tamat kelulusan ini. Sekiranya pihak tuan gagal berbuat demikian, barangan tuan dengan sendirinya akan terkeluar daripada senarai bahan-bahan kelulusan JKR.

Pihak syarikat bersetuju dengan syarat-syarat tersebut di atas.

Tandatangan:

Tarikh:

Nama:

Jawatan:

(Ahli Lembaga Pengarah)

Cop Syarikat:



Perihal Barangan : **GALVANIZED STEEL CONDUIT ACCESSORIES**
Nama Syarikat : **NONFERROUS METALCAST SDN. BHD.**
Alamat Syarikat : **LOT PT 3963, BATU KARANG, 31900 KAMPAR, PERAK**
No. Tel : **05 - 466 9437**
No. Fax : **05 - 466 4030**
Email : **nmkpr09@gmail.com**
Nama Pengilang : **NONFERROUS METALCAST SDN. BHD.**
Negara Pengilang : **MALAYSIA**
Jenama : **NMC**
No. Perakuan ST/ No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis : **LAPORAN UJIAN SIRIM : 2019EA1707 & 2019EA1707-M1**
Tarikh Tamat : **15.02.2023**
Rujukan Standard : **MS 61386-21:2010**
Catatan : **i) MATERIAL : ALUMINIUM ALLOY**
ii) RESISTANCE TO IMPACT : CLASS 4 (HEAVY IMPACT STRENGTH)
iii) COVER THICKNESS: 1.2mm
Muka surat : **1 daripada 2**



KETERANGAN

BIL	MODEL	ACCESSORIES
1	20mm	1-Way Terminal Box
2	20mm	2-Way Through Box
3	20mm	Angle Box
4	20mm	3-Way Tee Box
5	20mm	4-Way Cross Box
6	20mm	Inspection Elbow
7	20mm	Inspection Tee
8	20mm	Inspection Bend
9	20mm	Dome Cover
10	20mm	Flexible Tube Adaptor
11	20mm	Locknut
12	20mm	Extension Ring
13	20mm	Screw Reducer
14	25mm	1-Way Terminal Box
15	25mm	2-Way Through Box

Perihal Barangan : **GALVANIZED STEEL CONDUIT ACCESSORIES**
Nama Syarikat : **NONFERROUS METALCAST SDN. BHD.**
Alamat Syarikat : **LOT PT 3963, BATU KARANG, 31900 KAMPAR, PERAK**
No. Tel : **05 - 466 9437**
No. Fax : **05 - 466 4030**
Email : **nmkpr09@gmail.com**
Nama Pengilang : **NONFERROUS METALCAST SDN. BHD.**
Negara Pengilang : **MALAYSIA**
Jenama : **NMC**
No. Perakuan ST/ No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis : **LAPORAN UJIAN SIRIM : 2019EA1707 & 2019EA1707-M1**
Tarikh Tamat : **15.02.2023**
Rujukan Standard : **MS 61386-21:2010**
Catatan : **i) MATERIAL : ALUMINIUM ALLOY**
ii) RESISTANCE TO IMPACT : CLASS 4 (HEAVY IMPACT STRENGTH)
iii) COVER THICKNESS: 1.2mm
Muka surat : **2 daripada 2**



KETERANGAN

BIL	MODEL	ACCESSORIES
16	25mm	Angle Box
17	25mm	3-Way Tee Box
18	25mm	4-Way Cross Box
19	25mm	Inspection Elbow
20	25mm	Inspection Tee
21	25mm	Inspection Bend
22	25mm	Dome Cover
23	25mm	Flexible Tube Adaptor
24	25mm	Locknut
25	25mm	Extension Ring
26	25mm	Screw Reducer